



Państwowy
Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z 12 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Tuchorza, gmina Siedlec, zaopatrującego w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Nowa Tuchorza, Karna, Wojciechowo, Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki, Mariankowo, Boruja, Piaski, Węglisz.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie na podstawie przeprowadzonego badania kontrolnego wody ze strefy zaopatrzenia Tuchorza informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 °C w ilości >300 jtk/1ml. określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

UWAGA: w stosunku do grup wrażliwych (niemowlęta, dzieci do lat 2 oraz osoby o znacznie obniżonej odporności) zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Marta Łukaszewicz
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/