



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wolsztynie**

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
Sp. z o.o. SIEDLEC

WPEŁYNIŁO 20.11.2025

FODPIS *Cemil*

Wolsztyn, 27 listopada 2025 r.

ON-HK.903.19.2025

Sprawę Agnieszka Rapicka-Urbaniak
prowadzi: +48 68 384 20 23
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl

OCENA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia w wodociągu Siedlec, otrzymał sprawozdania z badań nr: WN/1236/2025 z 6 października 2025 r.; N/4034/2025 z 8 października 2025 r.; 1581/W/25 z 10 października 2025 r.; 444P/07.10.2025-5/Z, 444P/07.10.2025-6/Z z 15 października 2025 r.; 444P/07.10.2025-7/Z z 21 października 2025 r.; WN/1347/2025 z 23 października 2025 r.; WN/1401/2025 z 30 października 2025 r.; 444P/03.11.2025-7/Z, 444P/03.11.2025-5/Z z 7 listopada 2025 r.; 444P/18.11.2025-1/Z, 444P/18.11.2025-2/Z, 444P/18.11.2025-3/Z z 20 listopada 2025 r. (wykonane w ramach kontroli wewnętrznej oraz kontroli urzędowej).

Decyzją nr 12/2025 z 6 lutego 2025 r. przedłużono termin realizacji do 31 grudnia 2025 r. punktów 1, 4 i 5 decyzji nr 119/2024 z 24 lipca 2024 r. uznając warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Siedlec przy zachowaniu dopuszczalnej wartości mętności na poziomie nieprzekraczającym 2,0 NTU, związków manganu na poziomie nieprzekraczającym 400 µg/l i żelaza na poziomie nieprzekraczającym 800 µg/l. Analiza sprawozdania z badań wykazała, że wartości manganu, żelaza i mętności zachowują dopuszczalny poziom ustalony w ww. decyzji, a także w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Krystyna Wyrwa
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań – 5 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16| 64-200 Wolsztyn
+48 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-26033-95091-SVSJU-14
BDO: 000394230