



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

Wolsztyn, 11 lutego 2026 r.

ON-HK.903.5.2026

Sprawę prowadzi: Monika Spiralska
+48 68 384 20 23
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl

OCENA

Na podstawie analizy wyników z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej 2 lutego 2026 r. z wodociągu Tuchorza, sprawozdanie z badań nr: WN/73/2026 stwierdzam, że woda w badanym zakresie **odbiega** od wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na nieakceptowalny zapach w próbie wody nr WN/73 pobranej na sieci wodociągowej. Ponadto nie został zbadany smak. W związku z brakiem wskazania dokładnej cechy, pod względem której zapach odbiega od akceptowalnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie podjął decyzję o nieprzeprowadzeniu badań powtórkowych.

Decyzją nr 101/2025 z 10 września 2025 r. przedłużono termin realizacji do 31 sierpnia 2026 r. punktów 1, 4 i 5 decyzji nr 28/2025 z 18 marca 2025 r. uznając warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Tuchorza przy zachowaniu dopuszczalnej wartości związków manganu na poziomie nieprzekraczającym 400 µg/l. Analiza sprawozdania z badań wykazała, że wartość manganu zachowuje dopuszczalny poziom ustalony w ww. decyzji, a także w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne stwierdzam, że woda w zakresie pozostałych zbadanych parametrów **odpowiada** wymaganiom ww. rozporządzenia. Jednak z uwagi na obowiązującą decyzję, woda jest **warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi**.

Krystyna Wyrwa
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań – 1 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154, z późn. zm.).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16| 64-200 Wolsztyn
+48 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-26033-95091-SVSJU-14
BDO: 000394230