



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
Sp. z o.o. SIEDLEC
WPŁYNĘŁO 26.01.2026
FOODIS *Camil*

Wolsztyn, 23 stycznia 2026 r.

ON-HK.903.5.2026

Sprawę prowadzi: Daria Babuszkiewicz
+48 68 384 20 23
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl

OCENA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia w wodociągu Tuchorza, otrzymał sprawozdanie z badań nr 426P/16.01.2026-2/Z z 19 stycznia 2026 r. (wykonane w ramach kontroli wewnętrznej).

Decyzją nr 101/2025 z 10 września 2025 r. przedłużono termin realizacji do 31 sierpnia 2026 r. punktów 1, 4 i 5 decyzji nr 28/2025 z 18 marca 2025 r. uznając warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Tuchorza przy zachowaniu dopuszczalnej wartości związków manganu na poziomie nieprzekraczającym 400 µg/l. Analiza sprawozdania z badań wykazała, że wartość manganu zachowuje dopuszczalny poziom ustalony w ww. decyzji, a także w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie orzekł, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Marta Łukaszewicz
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych sp. z o.o. , ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16| 64-200 Wolsztyn
+48 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-26033-95091-SVSJU-14
BDO: 000394230