



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

Wolsztyn, 28 listopada 2024 r.

ON-HK.903.8.2024

Zakład Eksploatacji Urządzeń
Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 15
64-212 Siedlec

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie analizy wyników z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dnia 7 listopada 2024 r. i urzędowej dnia 18 listopada 2024 r. z wodociągu Tuchorza, sprawozdania z badań nr: 482P/07.11.2024-4/Z; OL-W.903.1535.2024 stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda **odbiega od wymagań** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na nieakceptowalny zapach w próbie wody nr WN/1597 pobranej na sieci.

W związku z brakiem wskazania dokładnej cechy, pod względem której zapach odbiega od akceptowalnego i mając na uwadze prawidłowe wartości dla parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie podjął decyzję o nieprzeprowadzeniu badań powtórkowych.

Szacując ryzyko zdrowotne należy wziąć pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki, a także miejsce wystąpienia przekroczenia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie

mgr Krystyna Wyrwa
Kierownik Oddziału Nadzoru

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań- 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – wysłano ePUAP
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec - wysłano ePUAP

M.S.

Krystyna
Wyrwa

Elektronicznie podpisany
przez Krystyna Wyrwa
Data: 2024.11.28 13:49:49
+01'00'

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448
BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP