



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wolsztynie

R. Gęglard

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych  
Sp. z o.o. SIEDLEC

WPLYNEŁO 02.10.2024

PODPIS ..... Gęglard

Wolsztyn, 2 października 2024 r.

ON-HK.903.1.2024

Zakład Eksploatacji Urządzeń  
Komunalnych Sp. z o.o.  
ul. Zbąszyńska 15  
64-212 Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia w wodociągu Siedlec, otrzymał sprawozdanie z badań nr 482P/20.09.2024-2/Z z 20 września 2024 r. (wykonane w ramach kontroli wewnętrznej) w zakresie parametrów grupy A zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanym punkcie zgodności (Jażyniec 2).

Sprawozdanie nr 482P/20.09.2024-2/Z zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Aquanet Sp. z o.o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie nr 119/2024 z 24 lipca 2024 r. stwierdzono warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Siedlec do 1 lutego 2025 r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości mętności na poziomie nieprzekraczającym 2,0 NTU, związków manganu na poziomie nieprzekraczającym 400 µg/l i żelaza na poziomie nieprzekraczającym 800 µg/l. Analiza sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A wykazała dopuszczalną wartość mętności poniżej 0,20 NTU, manganu poniżej 5 µg/l oraz żelaza poniżej 40 µg/l. Wartości mętności, manganu i żelaza zachowują dopuszczalny poziom ustalony zarówno w ww. decyzji, jak również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wolsztynie

mgr Krystyna Wyrwa  
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Adresat – wysłano ePUAP
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec - wysłano ePUAP  
M.S.

Krystyna  
Wyrwa

Elektronicznie podpisany  
przez Krystyna Wyrwa  
Data: 2024.10.02 08:48:12  
+02'00'

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie  
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 68 384 20 23  
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl  
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448  
BDO 000394230  
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn  
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP