



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

P. Goford

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
Sp. z o.o. SIEDLEC

WPEŁYNIŁO 18.12.2024

FODPIS Cawli

Wolsztyn, 18 grudnia 2024 r.

ON-HK.903.1.2024

Zakład Eksploatacji Urządzeń
Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 15
64-212 Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia w wodociągu Siedlec, otrzymał sprawozdanie z badań nr 482P/06.12.2024-1/Z z dnia 6 grudnia 2024 r. (wykonane w ramach kontroli wewnętrznej) w zakresie parametrów grupy A zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanym punkcie zgodności (Siedlec, ul. Szkolna 6).

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie nr 119/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. stwierdzono warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Siedlec do dnia 1 lutego 2025 r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości mętności na poziomie nieprzekraczającym 2,0 NTU, związków manganu na poziomie nieprzekraczającym 400 µg/l i żelaza na poziomie nieprzekraczającym 800 µg/l. Analiza sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A wykazała dopuszczalną wartość manganu, która wynosiła 14 µg/l, żelaza 34 µg/l oraz mętności 0,28 NTU. Wartości manganu, żelaza i mętności zachowują dopuszczalny poziom ustalony w ww. decyzji, a także w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)..

p. o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie

dr inż. Piotr Zielonka
Specjalista epidemiolog
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – wysłano ePUAP
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec - wysłano ePUAP

M.S.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr Zielonka;
PSSE Wolsztyn

Data: 2024.12.18 08:50:42 CET

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448
BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP