



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

Wolsztyn, 17 grudnia 2025 r.

ON-HK.903.19.2025

Sprawę prowadzi:	Daria Babuszkiewicz +48 68 384 20 23 higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
------------------	---

OCENA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia w wodociągu Siedlec, otrzymał sprawozdanie z badań nr 444P/05.12.2025-11/Z z 9 grudnia 2025 r. (wykonane w ramach kontroli wewnętrznej).

Decyzją nr 147/2025 z 12 grudnia 2025 r. przedłużono termin realizacji do 30 czerwca 2026 r. punktów 1, 4 i 5 decyzji nr 119/2024 z 24 lipca 2024 r. uznając warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Siedlec przy zachowaniu dopuszczalnej wartości mętności na poziomie nieprzekraczającym 2,0 NTU, związków manganu na poziomie nieprzekraczającym 400 µg/l i żelaza na poziomie nieprzekraczającym 800 µg/l. Analiza sprawozdania z badań wykazała, że wartości manganu, żelaza i mętności zachowują dopuszczalny poziom ustalony w ww. decyzji, a także w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie orzekł, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Krystyna Wyrwa
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych sp. z o.o. , ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16| 64-200 Wolsztyn
+48 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-26033-95091-SVSJU-14
BDO: 000394230