



AB 1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych sp.z o.o. ul. Zbąszyńska 15 64-212 Siedlec		
Temat:	SUW Tuchorza [#] analiza próbki wody uzdatnionej		
Obiekt badań:	woda uzdatniona [#]		
Data pobierania próbek:	20.08.2024 [#]	Nr protokołu pobierania:	912/2024
Data przyjęcia próbek do badań:	20.08.2024	Data zakończenia badań:	22.08.2024
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	325/2024-3	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	22.08.2024	Ilość załączników:	-

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 2239/2024
S	Barwa	mg /l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	<5
S ¹	Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,43
S	Żelazo ogólne	mg /l µg /l	PN-EN ISO 6332:2001	<0,020 <20
S	Mangan	mg /l µg /l	PN-EN ISO 15586:2005	0,009 9

Próbki pobral i dostarczył przedstawiciel Zleceniodawcy, Informacje dotyczące próbki- opis Zleceniodawcy. Informacje otrzymane od klienta mogą wpływać na ważność wyników. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek.

Znak „<” oznacza, że rezultat znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

S - badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/447/HK-169/2024 z dnia 15.05.2024)

S¹ - badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/695/HK-231/2024 z dnia 01.08.2024)

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
Specjalista - Laboratorium
mgr Klaudia Andrzejewska

Koniec sprawozdania

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych obiektów.

Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.