



AB 1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Zakład Eksploatacji Urzędzeń Komunalnych sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec		
Temat:	SUW Tuchorza [#] , analiza próbki wody uzdatnionej		
Obiekt badań:	woda uzdatniona [#]		
Data pobierania próbek:	21.10.2024 [#]	Nr protokołu pobierania:	1197/2024
Data przyjęcia próbek do badań:	21.10.2024	Data zakończenia badań:	22.10.2024
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	325/2024-9	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	23.10.2024	Ilość załączników:	-

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 2995/2024
S	Barwa	mg /l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	<5
S ¹	Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	<0,20
*S	Żelazo ogólne	mg /l µg /l	PN-92/C-04570/01	0,403 403
*S	Mangan	mg /l µg /l	PN-92/C-04570/01	0,031 31

Próbki pobral i dostarczył przedstawiciel Zleceniodawcy. Informacje dotyczące próbki- opis Zleceniodawcy. Informacje otrzymane od klienta mogą wpływać na ważność wyników. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek.

Znak „<” oznacza, że rezultat znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej. Oznaczenie żelaza ogólnego i manganu wg PN-92/C-04570/01 metoda wycofana.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

S -badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/735/HK-241/2024 z dnia 14.08.2024)

S¹ -badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/695/HK-231/2024 z dnia 01.08.2024)

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 Specjalista – Laboratorium
 mgr Klaudia Andrzejewska

Koniec sprawozdania