Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

INFORMACJA


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
z 20 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Tuchorza, gmina Siedlec, zaopatrującego w wodę mieszkańców Tuchorza, Stara Tuchorza, Nowa Tuchorza, Karna, Wojciechowo, Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki, Mariankowo, Boruja, Piaski, Węglisz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia Tuchorza informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametru fizykochemicznego manganu w ilości 68 µg/l (wartość dopuszczalna ≤50 µg/l).

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, przebarwienia instalacji i ceramiki sanitarnej, pranej odzieży oraz powierzchni mających kontakt w wodą).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Krystyna Wyrwa
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/